

" 24 " декабря 2014 г. № 462

**Информационное письмо к сертификату соответствия
№ С-RU.ПБ34.В.001426 от 27 февраля 2014 г.**

В соответствии с заключением акта № 031-14/ИК/Р-1 от 25 ноября 2014 г. по результатам инспекционного контроля за сертифицированной продукцией и модернизированной продукцией распространить действие сертификата соответствия № С-RU.ПБ34.В.001426 от 27 февраля 2014 г. на модернизированную продукцию:

Прибор управления оповещателями ALPHA, ТУ 4371-002-31008231-2014, в составе:

- Прибор речевого оповещения и управления эвакуацией AL-8MP2.
- Усилитель мощности речевого оповещения AL-250РА.
- Модуль мониторинга и управления внешними устройствами AL-МС2.
- Разветвитель выхода усилителя AL-RU.
- Пульт мониторинга и управления СОУЭ AL-С8F.
- Пульт диктора микрофонный AL-С8.
- Разветвитель порта RS-485 AL-RS.
- Модуль мониторинга AL-ММ1.
- Прибор управления оповещателями «ОСА-1»*;
- Модуль кольцевания линий связи с оповещателями AL-МК, ОМСА 4371-004-9*;
- Модуль мониторинга и управления AL-ММ2, ОМСА 4371-004-10*.

* - Компоненты, дополнительно введённые в состав Прибора управления оповещателями ALPHA.

Основание:

- Акт проверки состояния производства при проведении инспекционного контроля за сертифицированной продукцией и модернизированной продукцией № 031-14/ИК-1 от 25 ноября 2014 г.;

- Протокол типовых инспекционных испытаний № Э-21/11-2014 от 28 ноября 2014 г. Испытательного центра «ПОЖ-АУДИТ» ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации №ТРПБ.RU.ИН24 от 25.08.2010 г.

Заявитель (изготовитель) продукции: ООО «НПП «ОМЕГА САУНД». Адрес: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр-т, д. 57, литера А, помещ.2-Н. ОКПО 31008231, ИНН/КПП 7813572529/781301001, ОГРН 1137847380923, ОКОПФ 12165. Телефон: (812) 346-07-90, факс 346-07-89.

Руководитель органа по сертификации
ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ»

Эксперт

М.П.



Тарунтаев Д.А.

Заикин В.И.