



Вывод информации о состоянии СОУЭ во внешние цепи

Аудио сигнал от службы оповещения ГО и ЧС поступает в речевой тракт СОУЭ при замыкании "сухого" контакта в линии управления  
 Примечание: Положение переключи J1 заберит от уровня напряжения аудио сигнала, поступающего от ГО и ЧС

30HA1 до 250 Вт 25В/70В/100В

30HA1 до 250 Вт 25В/70В/100В

Примечание: По умолчанию, аудио сигнал, поступающий от источника фоновой музыки, в соответствии с программными настройками, будет транслироваться в установленных для "Пресета 1" зонах. При замыкании контакта, фоновая музыка будет звучать только в тех зонах, которые были выбраны в программных настройках для "Пресета 2".

Программирование прибора  
 Конфигурирование системы