



**Требования к кабельной прокладке**

- Расстояние:**
  - каждого участка между AL-C064/128/256 и AL-ZB (AL-ZB и AL-ZB) – до 1000 м.
  - между AL-ZB и AL-SP/AL-SG/AL-SR – до 500 м.
- Тип кабеля:**
  - между AL-C064/128/256 и AL-ZB – экранированный (CAT5), 4 витые пары сечением от 0,20 кв.мм.
  - между AL-ZB и AL-ZB – экранированный (CAT5), 4 витые пары (8 жил) сечением от 0,20 кв.мм.
  - между AL-ZB и AL-SP/AL-SG/AL-SR – желательно экранированный, 1 пара (2 жилы), сечение выбирается из расчета тока, чтобы сопротивление кабеля не превышало 15 Ом.